



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИТМ»

ОКПД2 27.12.31.000

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «РИТМ»

_____ А. Г. Воронов

« ____ » _____ 20__ г.

СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ДН-22

Серийный номер _____


Паспорт

33182469.27.12.31.001 ПС

Санкт-Петербург

Основные сведения об изделии и технические данные

Предназначена для автоматического ввода раствора реагента, красителя в заданных дозах в трубопровод подпитки котельной дозирующим насосом, в т.ч.:



- Уранин А;
- Флуоресцеин;
- Эозин;
- ОЭДФ;
- ИОМС;
- Эктоскейл;
- Акварезалт;
- другие жидкости и растворы.

Дозирование осуществляется с постоянной производительностью, которая регулируется вручную, или пропорционально внешнему аналоговому или цифровому импульсному сигналу, например, от водосчетчика. Система программируется с помощью кнопок на передней панели и имеет 2-строчный 8-символьный дисплей с подсветкой.

Насос имеет следующие характеристики:

- производительность 5 л/час,
- давление до 12 бар,
- расход до 5,0 л/ч,
- частота впрысков до 160/мин,
- объем впрыска до 0,52 мл,
- интерфейс аналоговый,
- потребляемая мощность 15-25 Вт,
- напряжение 100-240 VAC, 50/60 Гц,
- класс защиты IP65,
- входной/выходной патрубки 4/6 мм,
- способ установки вертикальный.

Насосная головка оснащена ручным клапаном закачки. Производительность насоса регулируется от 0 до 100% от максимальной. Насос имеет полную химическую совместимость, оснащен сигнализацией низкого уровня.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

33182469.27.12.31.001 ПС

Лист

3

